



ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. "Възраждане" № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net



ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ п.код 5140 пл. "Възраждане" № 1, тел: 2-20-55
Регистрационен номер и дата <i>ИЖС-4859/20.08.2015</i>

**ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА УЛИЧНА МРЕЖА И
СЪОРЪЖЕНИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЕШЕХОДНИ АЛЕИ И
ТРОТОАРИ, И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА”**

Относно: Постъпило искане за разяснения по реда на чл. 29, ал. 1 от ЗОП от заинтересовано лице в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 29, ал. 2 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с постъпило с вх. № ИЖС - 4859/20.08.2015 г. искане за разяснения по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Ремонтно-възстановителни работи на улична мрежа и съоръжения, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, и реконструкция на спортна площадка”**, давам следните разяснения:

Въпрос:

„Относно: Открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: **„Ремонтно-възстановителни работи на улична мрежа и съоръжения, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари и реконструкция на спортна площадка“** по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция I. **„Ремонтно- възстановителни работи на улици „Васил Левски“ и „Теменуга“ в с. Джулюница“;**

Обособена позиция II. **„Ремонтно- възстановителни работи по улици „Мизия“, „Янтра“ и „Панайот Хитов“ в с. Драгижево“;**

Обособена позиция III. **„Рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари“;**

Обособена позиция IV. **„Ремонт на улици в населените места на територията на Община Лясковец“;**

Обособена позиция V. „Възстановяване на енергоефективно улично осветление и подходи към икономически субекти в промишлена зона на град Лясковец“;

Обособена позиция VI. „Реконструкция на спортна площадка и изграждане на достъп за хора с увреждания“.

В Техническата спецификация – Приложение № 2 на Документация за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Ремонтно-възстановителни работи на улична мрежа и съоръжения, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари и реконструкция на спортна площадка“ - IV **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II „РЕМОНТНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПО УЛИЦИ „МИЗИЯ“, „ЯНТРА“ И „ПАНАЙОТ ХИТОВ“ В С. ДРАГИЖЕВО“** т. 2 Дейности, изпълнение и технологични изисквания: е записано на стр. 9 следното:

„Транспортирането на сместа до обекта се извършва с покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.“

Същият текст се повтаря и в VI. **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ IV. „РЕМОНТ НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ“** т. 2.3. Асфалтобетонена настилка – стр. 15 от Техническата спецификация – Приложение № 2.

В Образец № 5 от офертната документация – СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 51, ал. 1, т. 3 и т. 9 от Закона за обществените поръчки на наличната техника, оборудване и механизация

трябва да декларирам, че „³Запознат съм с технологичното изискване, поставено в „Техническа спецификация 2014 г.“, одобрена от Изпълнителния директор на АПИ и публикувана на официалния сайт на агенцията: <http://www.napi.government.bg>, в която раздел 5203.5 (Транспортиране на асфалтови смеси) е посочено, че „...времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути“.

Точният текст на раздел 5203.5. Транспортиране на асфалтовите смеси от Техническа спецификация 2014г., одобрена от Изпълнителния директор на АПИ и публикувана на официалния сайт на агенцията: <http://www.napi.government.bg>, гласи:

„Транспортирането на сместа за дрениращо пътно покритие до обекта се извършва с покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес за дрениращо покритие не трябва да превишава 60 минути.“

След обстоятелството ни запознаване с офертната документация за поръчката и приложените количествени сметки за Обособени позиции II и IV, не открихме никъде посочено да се изпълнява дрениращо асфалтово покритие.

Направете ни разяснение на посочения по-горе текст - това условие се прилага само за асфалтова смес за дрениращо покритие, както е посочено в раздел 5203.5. Транспортиране на асфалтовите смеси от Техническа спецификация 2014 г. на АПИ, или да го приемем като задължително условие за всички видове асфалтови смеси”?

Отговор:

В документацията за участие в открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтно-възстановителни работи на улична мрежа и съоръжения, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, и реконструкция на спортна площадка”, за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ II** „Ремонтно - възстановителни работи по улици „Мизия“, „Янтра“ и „Панайот Хитов“ в с. Драгижево“ и **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ IV**. „Ремонт на улици в населените места на територията на Община Лясковец“ са поставени условия, които са извадка от условията в раздел 5203.5 от Техническата спецификация на АПИ 2014г. и не са в противоречие на текстовете в този раздел.

За изпълнението на предмета на поръчката възложителят е поставил условие всички дейности да бъдат в съответствие с Техническа спецификация на АПИ от 2014 г.

При изготвяне на офертата, участниците следва да имат предвид всички текстове заложи в „Техническа спецификация” на АПИ от 2014 г.

С оглед на така поставения въпрос, възложителя разяснява, че участникът с приложения към офертата си списък – декларация по чл. 51 ал. 1, т. 3 и т. 9 от Закона за обществените поръчки на наличната техника, оборудване и механизация (Образец № 5) декларира, че е запознат с технологичното изискване в раздел 5203.5 – „Транспортирането на сместа за дрениращо пътно покритие до обекта се извършва с покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес за дрениращо покритие не трябва да превишава 60 минути” от „Техническа спецификация 2014 г.”, одобрена от Изпълнителния директор на АПИ.

**Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА -
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ**



НН/ДГ