

- Забележки:**
1. Всички проводници за общо осветление са ПВВ-МБ1 3x1.5 мм<sup>2</sup>
  2. Евакуационното осветление е с проводник ПВВ-МБ1 2x1.5 мм<sup>2</sup>
  3. Ключовете за осветление да се монтират на 1.20 м от таван под
  4. Осветлението е съобразено със СМР на II етап

Проектант: **КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ**  
**ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОМОЩНОСТ**  
 Регистрационен № 17071  
 Инж. БОЙКА САДКОВА НИКОЛОВА  
 Подпис: *[Signature]*  
 Валидно удостоверение за пълна правоспособност

Секция: **ЕАСТ**  
 Дата на приемане: *[Date]*  
 Удостоверение: *[Stamp]*

Съгласували	
Лъчезар Лалев	Арх/ПБ
Кирил Дишлев	Конструкции
Ганка Димитрова	Вик
Иван Николов	Ен. ефект.
Община Лясковец	Възложител




#### Легенда

- LED панел 48 W
- плафониера с LED лампа
- евакуационно осв. тяло с пиктограма
- дек. аплик с LED лампа IP 44
- дек. аплик с LED лампа
- противовлажно осв. тяло с LED лампа
- датчик за движение
- ключ за осветление обикновен
- ключ за осветление девиаторен
- ключ за осветление сериен
- ел. табло

#### Схема на означенията

- 20 — мощност
- ТГ-1 — токов кръг
- ел. табло



Забележки: Всички проводници са ПВВМ 3x2.5 mm<sup>2</sup>  
 Контактите да се монтират на 0.50 м от  
 готов под  
 Инсталацията е съобразена със СМР на II етап



-  - контакт тип "Шуко"
-  - ел. табло

Схема на означенията  
 250 — мощност  
 ТГ-3 — токов кръг  
 ел. табло

Проектант


КАМАРА НА КОМПЕТЕНТИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 17071

инж. БОС

САШКОВ НИКОЛА


Подпис: 

ВАЖИ С ВАЛИДНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПЛОЩ ОТ 01.01.2019 Г.

Съгласували

Лъчезар Лалев	Арх/ПБ
Кирил Дишлев	Конструкции
Ганка Димитрова	ВиК
Иван Николов	Ел. ефект.
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ	ВЪВЕЖИТЕЛ

14-01-2019



Основен ремонт на обслужваща сграда  
 към спортен комплекс в гр. Лясковец - етап 1

гр. Лясковец  
 кв. 62, УПИ XX

Електро  
 Технически проект

09241.dwg

Контакти етаж 1

1:70

Л. 2/6

Съгласували	
Лъчезар Лалев	Арх/ПБ
Кирил Дишлев	Конструкции
Ганка Димитрова	ВиК
Иван Николов	Ен. ефект.
Община Лясковец	Възложител



14-01-2019

### Легенда

- LED панел 48 W
- евакуационно осв. тяло с пиктограма
- дек. аплик с LED лампа
- дек. аплик IP 44 с LED лампа 6 W
- противовлажно осв. тяло с LED лампа
- датчик за движение
- ключ за осветление обикновен
- ключ за осветление девиаторен
- ключ за осветление сериен
- ключ за осветление противовлажен
- ел. табло


### Схема на означенията

20 — мощност  
T2-1 — токов кръг  
ел. табло

### Забележки:

1. Всички проводници за общо осветление са ПВВ-МБ1 3x1.5 мм<sup>2</sup>
2. Евакуационното осветление е с проводник ПВВ-МБ1 2x1.5 мм<sup>2</sup>
3. Ключовете за осветление да се монтират на 1.20 м оттотов под
4. Осветлението е съобразено със СМР на II етап





14-01-2019

Основен ремонт на обслужваща сграда  
към спортен комплекс в гр. Лясковец - етап 1

Електро  
технически проект

01241.dwg


Контакти етаж 2

1:80

Л. 4/6







**Основен ремонт на обслужваща сграда  
към спортен комплекс в гр. Лясковец - етап 1**

**Електро  
Технически проект**



КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен № 17071

инж. БОЙКО САНДЖОВ НИКОЛОВ

ПРОЕКТАНТ

САШКОВ НИКОЛОВ

Сектор:

ЕАСТ

Част на проекта:

по одобрение

Съгласували

Арх./ПБ

Конструкции

Вик

Ен. ефект.

Възложител

Община Лясковец

КМЕТ

6

гр. Лясковец  
кв. 82, УПИ XX

Основен ремонт на обслужваща сграда  
към спортен комплекс в гр. Лясковец - етап 1

Електро  
Технически проект

09241.dwg

Схема ел. табла  
Табло ТГ

л. 6-2/6

